

CENTRALE NUCLÉAIRE GENTILLY-2

CENTRALE NUCLÉAIRE GENTILLY-2	Analyse 2008 RÉFECTION (\$ 2008)	Analyse 2012 (\$ 2012)		
		RÉFECTION Coût total	RÉFECTION Coût futur seulement	FERMETURE
Arrêt de la centrale	Mars 2011	Décembre 2012	Décembre 2012	Décembre 2012
Début de la réfection	Mars 2011	Janvier 2014	Janvier 2014	-
Mise en service	Novembre 2012	Septembre 2016	Septembre 2016	-
Coût prévu de la réfection	1,9 G\$	4,3 G\$	3,4 G\$	-
Coût de la fermeture	1,6 G\$	2,0 G\$	2,0 G\$	1,8 G\$
COÛTS TOTAUX	3,5 G\$	6,3 G\$	5,4 G\$	1,8 G\$
Prix de revient total de la réfection (¢2012/kWh)	8,6	12,3	10,8	-
Prix de revient différentiel de la réfection (¢2012/kWh)	7,2	9,7	8,3	-